



Brylle Vandværk

Toftevej 45
5690 Tommerup

Att.: Paw Pedersen

Registrernr.: U10019
Kundenr.: 5505709
Ordrenr.: 823341
Prøvenr.: 23323781

Modt. dato: 2012.08.22

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Brylle Vandværk
Toftevej 45, 5690 Tommerup
Prøvested.....: **Brylle Vandværk. Ledningsnet - 82752/4485000299**
Udtagningsadresse: **Humlekrogen 8, 5690 Tommerup**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Køkken**
Prøveudtagning...: 2012.08.22 kl. 10:15
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MAK)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.08.22 kl. 21:23 - 2012.08.26

Prøvenr.: 23323781 Prøve ID: Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
	Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml	i.m. Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m. Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	7	CFU/ml	200 DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.020	mg/l	0.2 SM3120-ICP	30

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs		*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar		*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen		*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal		*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	16.9	gr. C	DS2250	
pH	7.7	pH	7.0-8.5 DS 287:1978	10
Ledningsevne	58	mS/m	>30 DS/EN 27888	6
Iltindhold	9.2	mg/l	> 5 DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Assens Kommune, Teknisk Forvaltning, Willemoesgade 15, 5610 Assens

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

26. august 2012

Kundecenter: tlf. 70224256 Ulla Askov Bøgedal

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.