

## TILSYNSRAPPORT

Sagsnr.: Sagsnavn:	Kommune: <b>Assens</b> Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: <b>Rikke Kirk Andersen</b> Email: <b>rikan@assens.dk</b> Telefon: <b>64746859</b>	Dato: <b>12. juni 2014 kl 12</b>  Dato for sidste tilsyn: Ordinært tilsyn: (X) Opfølgende tilsyn: ( )
-----------------------	--	---

<b>STAMDATA</b> (udfyldes af vandværket inden kommunen foretager det praktiske tilsyn)	
Vandforsyningens Navn	<b>Brylle vandværk</b>
Vandforsyningens CVR / P nummer:	<b>36841753</b>
Anlæggets Navn	<b>Brylle vandværk</b>
Adresse	<b>Tobovej 8</b>
Kontaktperson, værkpasser	<b>Paw Pedersen</b>
Formand for anlægget/forsyningschef	<b>Paw Pedersen</b>
Telefonnummer til formand / kontaktperson	<b>65962522/20432543</b>
Jupiter ID	
Indvindingstilladelse (m <sup>3</sup> /år, udløbsdato)	<b>200000 / 1.4. 2010</b>
Indvinding seneste år	<b>126.845 (2013)</b>
Antal kunder, opgjort efter antal målere	
Prøvetagningssteder v. vandkvalitetsmåling (se § 13 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og vandtilsyn):	Angiv steder og bemærkninger:

<b>BAGGRUNDSDATA</b> (Oplysningerne kan delvis tilvejebringes af vandværket på forhånd og kan samtidig indgå i den tilsynsførendes forberedelse af tilsynet og dialogen mellem parterne)			
Grænseværdier for mikrobiologiske eller kemiske parametre for vandkvaliteten på drikkevandet er overholdt:	Ja: <b>X</b>	Nej:	Angiv omfang og tidspunkt for evt. overskridelse samt gennemførte foranstaltninger og bemærkninger hertil:
Ledelsessystemer:	Ja:	Nej: <b>X</b>	Bemærkninger vedr. ledelsessystemer:
Er lovpligtigt kontrolprogram gennemført og er det fulgt?	Ja: <b>X</b>	Nej:	Resultat af kontrolprogram:
Foreligger egen tilstandsrapport:	Ja:	Nej: <b>X</b>	Dato og bemærkninger:
Foreligger tilstandsrapport fra eksterne rådgivere:	Ja:	Nej: <b>X</b>	Dato og bemærkninger:

Har vandforsyningen en beredskabsplan:	Ja:	Nej: <b>X</b>	Bemærkninger:
Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med vand:	Ja: <b>X</b>	Nej:	Bemærkninger:
Navn / adresse på evt. vandforsyningsanlæg, fra hvilket der importeres vand:			<b>Tommerup By, Stærmose, Verninge</b>
Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med strøm:	Ja:	Nej: <b>X</b>	Bemærkninger
Foreligger vedligeholdelsesplan <sup>1)</sup> :	Ja:	Nej: <b>X</b>	Bemærkninger
Har kommunen udarbejdet en indsatsplan:	Ja: <b>X</b>	Nej:	<b>Forventes vedtaget i efteråret 2014</b>
Er den kommunale indsatsplan fulgt:	Ja:	Nej:	
Overholder anlægget underretningsforpligtelserne til kommunalbestyrelsen <sup>2)</sup> :	Ja:	Nej:	Bemærkninger
Dato for sidste godkendte takstblad:			
Dato for sidste information sendt til forbrugerne:			

<sup>1)</sup> Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet. [Udsteders note]

<sup>2)</sup> Information til forbrugerne om vandets kvalitet jf. § 16 og § 29 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. [Udsteders note]

<b>INDVINDING</b>			<b>SKEMA 1</b>		
BORING: (indsæt gerne billedmateriale)			DGU NR.: <b>145.878</b> Dato for sidste tilsyn:		
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): <sup>3)</sup>			<b>10</b>		
Indhegning/afgrænsning:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):	Ja:	Nej: <b>X</b>	Størrelse:		
Bemærkninger: <b>Boringen ligger ved vandværket</b>					

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd ( ) / Overbygning (X) / Hus ( ) i vandværks bygning ( )					
Boringsrørafslutning:	Under terræn:	Over terræn: X			
Aflåst dæksel eller lem:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikring mod hærværk / terror:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilation af tørbrønden:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tæt bund, sider og dæksel:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er brønden tør?:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Forerørsforsegling:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tætte rørgennemføringer:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug:			God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Terrænfald fra bygværk:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
BORING / BRØND					
Mærkning af boring (DGU nr.):	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Pejlemulighed:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Angivelse af pejlepunkt:					
Prøvetagningsshane:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Vandtæt aflukning af borerør:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
RÅVANDSLEDNINGER					
Samlet længde:					
Alder på indpumpninganlæg:					
Materiale:					
Bemærkninger:					

<sup>3)</sup> Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. [Udsteders note]

<b>INDVINDING</b>			<b>SKEMA 1</b>		
BORING: (indsæt gerne billedmateriale)			DGU NR.: <b>145.2690</b> Dato for sidste tilsyn:		
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): <sup>3)</sup>			<b>10</b>		
Indhegning/afgrænsning:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):	Ja:	Nej: <b>X</b>	Størrelse:		
Bemærkninger:					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd ( ) / Overbygning ( <b>X</b> ) / Hus ( ) i vandværks bygning ( )					
Boringsrørslutning:	Under terræn:	Over terræn: <b>X</b>			
Aflåst dæksel eller lem:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikring mod hærværk / terror:	Ja:	Nej: <b>X</b>	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilation af tørbrønden:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tæt bund, sider og dæksel:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er brønden tør?:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Forerørsforsegling:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tætte rørgennemføringer:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug:			God: <b>X</b>	Acceptabel:	Dårlig:
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Terrænfald fra bygværk:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
BORING / BRØND					

Mærkning af boring (DGU nr.):	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Pejlemulighed:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Angivelse af pejlepunkt:					
Prøvetagningshane:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Vandtæt aflukning af borerør:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					

<b>INDVINDING</b>			<b>SKEMA 1</b>		
BORING: (indsæt gerne billedmateriale)			DGU NR.: <b>145.666</b> Dato for sidste tilsyn:		
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): <sup>3)</sup>			<b>10</b>		
Indhegning/afgrænsning:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:	Ja:	Nej: <b>X</b>	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):	Ja:	Nej: <b>X</b>	Størrelse:		
Bemærkninger: <b>Bil (uden nummerplader) står langtidsparkeret lige op af boringen. Bilen bør fjernes.</b>					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd ( <b>X</b> ) / Overbygning ( ) / Hus ( ) i vandværks bygning ( )					
Boringsrørafslutning:	Under terræn: <b>X</b>	Over terræn:			
Aflåst dæksel eller lem:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikring mod hærværk / terror:	Ja:	Nej: <b>X</b>	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilation af tørbrønden:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tæt bund, sider og dæksel:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er brønden tør?:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Forerørsforsegling:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tætte rørgennemføringer:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:

Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug:			God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Terrænfald fra bygværk:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
BORING / BRØND					
Mærkning af boring (DGU nr.):	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Pejlemulighed:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Angivelse af pejlepunkt:					
Prøvetagningshane:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Vandtæt aflukning af borerør:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					

<b>INDVINDING</b>			<b>SKEMA 1</b>		
<b>BORING: (indsæt gerne billedmateriale)</b>			<b>DGU NR.: 145.827</b> <b>Dato for sidste tilsyn:</b>		
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): <sup>3)</sup>			<b>10</b>		
Indhegning/afgrænsning:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):	Ja:	Nej: X	Størrelse:		
Bemærkninger:					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd (X) / Overbygning ( ) / Hus ( ) i vandværks bygning ( )					

Boringsrørafslutning:	Under terræn: <b>X</b>	Over terræn:			
Aflåst dæksel eller lem:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikring mod hærværk / terror:	Ja:	Nej: <b>X</b>	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilation af tørbrønden:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tæt bund, sider og dæksel:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er brønden tør?:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Forerørsforsegling:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tætte rørgennemføringer:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Råvandpumpes ydeevne og strømforbrug:			God: <b>X</b>	Acceptabel:	Dårlig:
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Terrænfald fra bygværk:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
<b>BORING / BRØND</b>					
Mærkning af boring (DGU nr.):	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Pejlemulighed:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Angivelse af pejlepunkt:					
Prøvetagningsshane:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Vandtæt aflukning af borerør:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
<b>PRODUKTION</b>			<b>SKEMA 2</b> Dato for sidste tilsyn:		
VANDVÆRKSBYGNINGEN (indsæt gerne billedmateriale)					
Aflåst:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegnet:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikret mod hærværk / terror:	Ja:	Nej: <b>X</b>	God:	Acceptabel:	Dårlig:

Luftindtag og ventilation beskyttet:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND					
Udv. Vedligeholdelse af bygning:			God: <b>X</b>	Acceptabel:	Dårlig:
Ind. Vedligeholdelse af bygning:			God: <b>X</b>	Acceptabel:	Dårlig:
Råvandspumper.....Antal: Alder:			God: <b>X</b>	Acceptabel:	Dårlig:
Rentvandspumper.....Antal: Alder:			God: <b>X</b>	Acceptabel:	Dårlig:
Interne pumper.....Antal: Alder:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God: <b>X</b>	Acceptabel:	Dårlig:
Hydrofor.....Antal:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Størrelse på Hydrofor:					
Placering / mærkning af prøvetagningshane:			God: <b>X</b>	Acceptabel:	Dårlig:
Hjælpemaskiner fx kompressor:			God:	Acceptabel:	Dårlig:
Vandmåler Råvand: Er måler i overensstemmelse med tilladelse	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Vandmåler Skyllevand: Er måler i overensstemmelse med tilladelse	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Vandmåler Afgang: Er måler i overensstemmelse med tilladelse	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
SRO-anlæg:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Affugtningsanlæg:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Andre instrumenter, fx onlinemåling mv.:	Ja:	Nej:	Hvilke:		
Tilbageløbsventiler og styreorganer:			God:	Acceptabel:	Dårlig:
Afløbsforhold:			God:	Acceptabel:	Dårlig:
Sikring mod optrængning af kloakvand:			God:	Acceptabel:	Dårlig:
Sikring mod indtrængning af regnvand:			God:	Acceptabel:	Dårlig:
Synlige rør:			God: <b>X</b>	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					



ILTNING / FILTERANLÆG					
Luftindtag og ventilation beskyttet:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Type Iltningsanlæg:	<b>kompressor</b>				
Iltningsanlæg:			God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Iltningsaggregater:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Reaktionsbassin:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Åbne filteranlæg:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Trykfilteranlæg:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der etableret rottespærre:	Ja:	Nej:			
Anden Vandbehandling:					
Bemærkninger:					
<b>RENTVANDSBEHOLDER</b> (hvis forskel på vurderingen af flere rentvandsbeholdere gentages denne del af skemaet og udfyldes for hver beholder)					
Rentvandsbeholder:	Ja: X	Nej:			
Beliggenhed over terræn:	Ja:	Nej: X			
Volumen (m <sup>3</sup> ):					
Indhegnet:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tætliggende beplantning og/eller træerødder:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udvendig vedligeholdelse:			God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Indvendig vedligeholdelse:			God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Dato for seneste indvendige inspektion:					
Beholderinspektion udført af (person):					
Fri for utætheder (synlige):	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst låge eller lem:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:

Tætssluttende låg:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilations åbning beskyttet:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarm for høj vandstand:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarm for lav vandstand:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Overløbsrør beskyttet:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der prøveudtagningshaner:	Ja:	Nej: <b>X</b>	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der på vandværket mulighed for at brandbiler kan hente vand:	Ja:	Nej:	Type:		
Bemærkninger:					
SKYLLEVAND					
Skyllefrekvens:					
Skylning med rent vand ( <b>X</b> ) råvand ( )					
Bundfældningsbassin:	Ja: <b>X</b>	Nej:	Henstand i timer:		
Indhegnet:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst låge:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udledning af skyllevand	Ja: <b>X</b>	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Genbrug af skyllevand:	Ja:	Nej: <b>X</b>	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der vilkår i udledningstilladelse for skyllevand:					
Oplysninger om slutdisponering af slam, herunder okkerslam:					
Bemærkninger:					